


Veileder fra KYSTLAB AS	Utgave nr: 6.1 Rev. dato: 22.10.2012 av AKG	Gyldig fra: 22.10.2012
Prøveuttak fra dusj/servantbatteri	Ansvarlig: AKG Sign.: 	Side 1 av 1



PRØVEUTTAK FRA DUSJ/SERVANTBATTERI, VARMTVANNSBEREDER O.L.

Følgende retningslinjer for prøvetaking anbefales:

Dusj/servantbatteri vannprøver: Fyll den sterile prøveflasken/-boksen helt opp med vann **uten** å la vannet renne før prøvetaking. **OBS!** Det er viktig å få med det første vannet som kommer ut. Anbefalt prøvemengde: ca. 1 liter

Dusj/servantbatteri svaberprøver: Etter vannprøve, skru av dusjhodet og ta en pensel/svaber-prøve fra grumset/belegget. Dersom synlig grums/belegg ikke finnes, føres vattpinnen med roterende bevegelser over de indre flatene av dusjhodet eller dusjslangen. Er dusjen fastmontert tas prøven fortrinnsvis fra den delen av dusjhodet som vender ned, da det her ofte blir stående noe vann igjen. Vattpinnen stikkes deretter ned i et rør med transportmedium (f.eks. Stuarts medium).

Varmtvannsbereder/-beholder: I bunnen av berederen dannes det med tiden slam som kan være god grobunn for legionellabakterier dersom vanntemperaturen der er under 60°C. Vannprøve bør derfor tas gjennom tappe- eller sikkerhetsventilen, og man bør prøve å få med slamholdig vann fra bunnen av beholderen. Flasken fylles helt uten å la vannet renne på forhånd.

Kjøletårn: Vannprøve tas fortrinnsvis fra toppen av kjøletårnet. Dersom tårnet ikke er i drift, tas vannet fra bassenget i bunnen. En tilsvarende prøveflaske fylles med slamholdig vann fra bunnen av bassenget etter at vannet/slammet ved bunnen er rørt om. Med en vattpinne tas det prøve av belegget innvendig i kjøletårnet.

Se forøvrig Folkehelseinstituttets veileder "Forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS". Gå inn på www.fhi.no og søk på "legionella".

Kontakt din lokale Kystlab avdeling for informasjon om prøveemballasje og avtale om prøveinnlevering.



Kystlab AS
Eikremsvingen 4
6422 MOLDE
Telefon: 712 50 500 • Faks: 712 50 501
www.kystlab.no • kystlab@kystlab.no

Kristiansund:
Tlf: 92 47 92 92 • Faks: 716 73 013
Wilhelm Dalls vei 50, 6511 KR.SUND
Org nr: 986 208 933 MVA

Molde:
Tlf: 92 47 95 92 • Faks: 712 50 501
Eikremsvingen 4, 6422 MOLDE
Bankkontonr: 9650 26 82196

Sunnmøre:
Tlf: 92 47 85 92 • Faks: 700 89 400
Dragsund, 6080 GURSKØY